

Midlertidig overnatning

Generelt

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde til-lades af brandvæsenet – i praksis ved anmeldelse af overnatningen.

Midlertidig overnatning må maksimalt have en varig-hed af 5 døgn.

Overnatningen skal anmeldes til brandvæsenet se-nest dagen før, overnatningen skal finde sted. Anmel-delse skal ske via hjemmesiden www.beros.dk, og skal indeholde følgende oplysninger:

- Navn og adresse på institution, skole mv.
- Perioden for overnatningen
- Antal børn og antal voksne der overnatter
- Navn og telefonnummer på den ansvarlige som er til stede ved overnatningen

Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at retningslinjerne overholdes. Udpegningen af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af retningslinjerne.

Lokaler mindre end 75 m²

I lokaler mindre end 75 m², hvor vinduer (rednings-åbninger) er placeret mere end 2 meter over terræn, må overnatning ikke finde sted med mindre, der er 2 uafhængige udgange.

I lokalet, hvor der overnattes, og tilhørende flugtvej skal der placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker.

I lokalet, hvor der overnattes, skal der opsættes én røgalarm i loftet. Brandvæsenet anbefaler desuden, at der opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejs-gange.

Reglerne

Midlertidig overnatning i lokaler, som ikke er indrettet til hotel, er beskrevet i kap. 11 i Bekendtgørelse om driftsmæssige for-skrifter for hoteller m.v., plejehospitaler, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker (nr. 212 af 27. marts 2008).

Lokaler større end 75 m²

Lokaler større end 75 m² skal have 2 modstående ud-gange, der er uafhængige af hinanden. Det betyder, at 2 udgange til den samme gang ikke er tilstrække-ligt.

I lokalet, hvor der overnattes, og tilhørende flugtvej skal der placeres brandslukningsmateriel i form af håndsprøjtebatteri/vandslukker.

I lokalet, hvor der overnattes, skal der opsættes mini-mum 2 røgalarmer i loftet. Brandvæsenet anbefaler desuden, at der opsættes røgalarmer i de tilhørende flugtvejs-gange.

Der skal udarbejdes belægningsplan, som skal god-kendes af brandvæsenet. Den skal tilgodese, at flugt-veje ikke spærres, og at der er tilstrækkelig mulighed for passage i soveområdet.

Overnatning til flere end 150 personer i samme bygning

Ovenstående retningslinjer er gældende, og der skal være en fast vågen vagt, som foretager runderinger i hele bygningen. Brandvæsenet fastsætter retnings-linjer for instruktion af vagter.

