

Tjekliste

- for ansøgninger til Beredskab Øst jfr. tekniske forskrifter

For at nedbringe sagsbehandlingstiden er det en fordel at ansøgninger, der sendes til Beredskab Øst, er struktureret og overskueligt opbygget og bør som minimum indeholde følgende:

Beskrivelse

- Projekt navn
- Dato på ansøgning samt seneste revision
- Oplysninger om, hvad der konkret ansøges om i den pågældende sag
- Navn og kontaktoplysninger på bygherre og udfærdigende rådgiver
- Angivelse af, om der er tale om en nyetablering eller en ændring af et eksisterende anlæg, oplag eller bygning (i givet fald med angivelse af sagsnummer og etableringsår)
- Ansøges der om afvigelser fra tekniske forskrifter, tillige en angivelse af på hvilke sider (i projektet) der er redegjort for disse afvigelser
- Ansøges der om noget, der kræver yderligere vilkår eller dispensation fra Beredskabsstyrelsen, tillige en angivelse af på hvilke sider (i projektet) der er redegjort for disse forhold

Tjekliste - Brandfarlige væsker

Produkt(er)
Oplag eller produktion
Flammepunkt
Vandopløselighed
Mængder i liter samt oplagsenheder (OE)
Oplagringstemperatur
Emballage eller tank
Emballagetype, hvis det er relevant
Lagermetode
Stablingshøjde
Beskrivelse af produktionsanlæg, hvis det er relevant
Anvendte standarder, hvis det er relevant

Tjekliste - Gasser

Produkt(er)
Oplag eller produktion
Gassernes egenskaber (brandfarlige, brandnærende, inaktive eller andet)
Gassernes tilstandsform (komprimeret, fordråbet, opløst eller kryogen)
Mængden i gasoplagsenheder (GOE)
Beholder eller tank
Transportabel eller stationær
Beholdertype
Lagermetode (i bure eller stabling)
Trykket i produktionsanlæg, hvis det er relevant
Anvendte standarder, hvis det er relevant

Tjekliste - Visse

Produkt(er)
Oplag eller fremstilling
Oplag i det fri eller bygning
Mængdeangivelse
Stablingshøjde
Emballeret eller uemballeret
Bygningsareal samt areal af brandsektion



Redegørelse

Redegørelse for, samt vurdering af, sikring mod brandspredning til skel, bebyggelse og oplag (afstandsforhold, brandsektioner, ydervæg mv.).

Redegørelse for, samt vurdering af, konstruktive forhold (konstruktioners brandmodstandsevne, materialer mv.).

Redegørelse for brandtekniske installationer, herunder baggrunden for valget af disse, og hvilke standarder der er anvendt.

Redegørelse for flugtveje.

Redegørelse for indsatsforhold:

Tilkørsels- og brandredningsarealer

Adgangsforhold

Indtrængningsmuligheder

Brug af brandtekniske installationer

Vandforsyning til brandslukning mv.

Målfast tegningsmateriale

Situationsplan.

Situationsplanen skal angive ejendommen, hvorpå den ansøgte bygning eller lagerafsnit ønskes placeret. Derudover skal bygningens eller lagerafsnittets afstande til naboskel, vej- og stredte, andre bygninger og lagerafsnit samt tilkørsels- og brandredningsarealer angives.

Snit- og facadetegninger.

Brand- og belægningsplan.

På planen skal følgende angives, hvis det er relevant:

Brandsektioneringer

Døre og porte

Områder med lagerafsnit (angivelse af områder med blokstabling og reoler), produktionsafsnit mv.

Flugt- og indtrængningsveje

Installationer til redningsberedskabets brug (stigrør, sprinkler- og brandcentral, betjeningstryk for brandventilation og røgudluftning mv.)

Materiel til redningsberedskabets brug

Brandslukningsmateriel

